

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu
Oddział Laboratoryjny
ul. M. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec



e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

tel./fax 17 5863021
tel. 17 5863343

Mielec, 24.05.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
16/N/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
ul. M. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

Podstawa badań Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.N.16.2019
(pismo, znak): Protokół pobrania próbek wody Nr PSK.443.3.8.2019 z dnia 22.05.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne – woda do spożycia. Próbki pobrane z wodociągu sieciowego Wampierzów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych – Przebendów 44 (SUW Wampierzów, Szkoła Podstawowa Izbiska 71)

Sposób pobierania próbki/próbek z obiektu badań:

Próbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Sekcji Higieny Komunalnej Oddział Nadzoru PSSE Mielec w dniu 22.05.2019 r. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych”.

Opis, stan, identyfikacja próbki/próbek:

39/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w SUW Wampierzów ;
godzina pobrania: 12:00
40/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Izbiska 71 ;
godzina pobrania: 12:30

Czas pobierania próbek: 1 godzina 30 minut .
Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbki/próbek do badania: 22.05.2019

Data przyjęcia próbki/próbek do badania: 22.05.2019 godz. 14:00

Data wykonania badania: 22.05.2019 godz.14:30 – 24.05.2019 godz.14:00

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania		Zastosowana metoda badawcza
		39/N/2019	40/N/2019	
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w tabeli:

⁸⁾ jtk – jednostki tworzące kolonie.

Dopuszczalne zakresy wartości parametru w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przyjęto według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Osoby wykonujące badania: B. Wiech

Nadzór nad badaniami : K. Michalska

Dodatkowe informacje:

W czasie przebiegu analiz nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.


Zleceniodawca nie wyrażając zgody na przekazanie przez laboratorium sprawozdania z badań właściwemu terenowo PPIS, informację o nieodpowiedniej jakości wody musi przekazać bezpośrednio do właściwego PPIS w dniu cząstkowego lub całkowitego sprawozdania z badań.

Data sporządzenia sprawozdania: 24.05.2019

Oświadczają, że:

- Podane wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Katarzyna Michalska


Miejsce i nazwisko/ Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie z badań

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ